

## Памятка потребителю об **автоматическом** ограничении (возобновлении) потребления электрической энергии электросчетчиком при превышении максимальной мощности

ООО «Башкирэнерго» информирует, что для исполнения обязательств по организации коммерческого учета электроэнергии согласно п. 5 ст. 37 Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" бесплатно для потребителей на фасадах зданий или опорах воздушных линий электропередач устанавливаются шкафы с электросчетчиками интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) – далее сокр. ИСУ.

В соответствии с п. 2 «Правил полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442, в отношении потребителя, нарушившего характеристики технологического присоединения, указанные в документах о технологическом присоединении, в том числе **превышение максимальной мощности** энергопринимающего устройства потребителя, **вводится режим ограничения потребления электрической энергии.**

Согласно пп. ф) п. 28 "Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.06.2020 N 890 одной из функций прибора учета является **автоматическое** ограничение (возобновление) потребления электрической энергии с использованием встроенного коммутационного аппарата в случае превышения максимальной мощности потребления электроэнергии.

Последовательность автоматического ограничения (возобновления):

1. При превышении указанной в документах о технологическом присоединении максимальной мощности на **10 %** в течение **30 секунд** происходит **автоматическое отключение** встроенного в электросчетчик коммутационного аппарата и отключение электроэнергии.
2. Через **3 минуты** происходит **автоматическое включение** встроенного в электросчетчик коммутационного аппарата и включение электроэнергии.
3. Если превышение максимальной мощности сохраняется, то отключения-включения повторяются, начиная с п. 1. Количество повторений не ограничено.

### **Запрещается:**

Для предотвращения поражения электрическим током при ограничении (отключении) электроэнергии прикасаться к токоведущим частям электроустановок, которые могут оказаться под напряжением при возобновлении (включении) подачи электрической энергии.

Срывать без присутствия сотрудников ООО «Башкирэнерго» пломбы и стикеры, установленные снаружи и внутри шкафов учета электроэнергии, сигнализирующие о несанкционированном доступе.

В случае несанкционированного вскрытия шкафов учета, электросчетчиков и/или повреждения пломб - потребители, в отношении которых установлены электросчетчики, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.