

**Информация о величине резервируемой максимальной мощности по Потребителям электрической энергии, имеющих Договор оказания услуг по передаче электрической энергии с ООО "Башкирэнерго", максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт за 2018**

№ пп	Договор		Наименование Потребителя	Наименование объекта	Источник питания		Уровень напряжени я в точке присоедин ения Потребите ля, кВ	№ счетчика	Максимальна я мощность, кВт	Величина фактической мощности, кВт				Величина резервируемой мощности, кВт			
	Номер	Дата			Наименование, № ТЭЦ; ПС; ТП; РП	№ фид.; яч. питающая линия от источника питания до границы раздела сетей				1 кв 2018г.	2 кв 2018г.	3 кв. 2018г.	4 кв 2018г.	1 кв 2018г.	2 кв 2018г.	3 кв. 2018г.	4 кв 2018г.
1	2	3	4	5	6	7	8		10								
1	203/1/26-13	01.02.2013г	ООО "ПГУ " ТЭЦ-5"	ООО "ПГУ "ТЭЦ-5"	ПС "Падеевка"	яч. № 16	10	808120254	1200	1 378				1 022	2 400	2 400	2 400
				ООО "ПГУ "ТЭЦ-5"	ПС "Падеевка"	яч. № 7	10	808120066	1200								
						<b>ВСЕГО:</b>			<b>2400</b>								
	203/1/07-11	01.03.2011г	ООО "Башнефть-Добыча"	ГПЭС Метели (в отношении ТОО ПС Речная, ПС Береговая, ПС Маяк, ПС Восточная, ПС БКНС-5)	ПС Ярославка	ф.Метели-Ярославка	35	009154049000188	15980	5 431	3 961	3 854	25 236	10 549	12 019	12 126	-9 256
					ПС Ярославка	ф.Метели-Ярославка		009154049000150									
									<b>15 980</b>								
1	203/1/30-13	28.06.2013г	ОАО "Салаватстекло"	ОАО "Салаватстекло"	ПС "Оптика" 110/10кВ	ВЛ-110кВ Оптика-Техстекло	110	807114374	20 793	11 982	11 349	10 893	11 480	29 603	30 236	30 692	30 105
				ОАО "Салаватстекло"	Салаватская ТЭЦ ПС 220/110кВ "Самаровка"	ВЛ-110кВ Салават-Самаровка	110	808111043	20 793								
									<b>41 585</b>								

Начальник ДТЭЭ ООО "Башкирэнерго"

А.В. Цибульский